

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МАДОУ - детский сад № 555  
сад № 555 Е.В. Бестерова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И**  
**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 555**  
г. Екатеринбург, Свердловская область

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 555
- 1.2. Адрес объекта 620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 33 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание 2 этажей 2303,4 кв.м.  
- часть здания        этажей (или помещения на        этаже)        кв.м.  
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10651 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последний капитальный ремонт 2012 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 555, МАДОУ - детский сад № 555

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности: образование  
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 220/311 детей  
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно):  
на объекте, на дому

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Путь следования к объекту социальной инфраструктуры (далее ОСИ) пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 5,05,012,19,37,077,1,6,9,15: остановка «Авиационная»

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

**остановка «Авиационная» 550 метров**

3.2.2 время движения (пешком): **20 минут**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные автостоянки для автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	да
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	да
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации-зрительной информацией	нет

### 3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением	да

	доступности для их объектов и услуг	
4	Наличие работников организации на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** НЕ ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; отсутствуют горизонтальные поручни, не соответствуют размеры туалетной комнаты, нет кнопки вызова персонала, нет поручней, пандусов.

Руководитель  
рабочей группы заведующий

Е.В. Нестерова  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХЧ

И.А. Алхимова  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель заведующего по ВМР

О.Ю. Полукарова  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель профсоюзного  
комитета ДОУ

Л.П. Хорькова  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители общественных  
организаций инвалидов

Комлев А. В.  
г. Екатеринбурга ООО ВОИ  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)